

VERIFICATION STATEMENT

Die Bewertung der Produktdeklaration des Luftreinigers

PureAirShield PAS 3300

erfolgte durch eine unabhängige Überprüfung auf Antrag von

Euromate BV

Minervum 7324

NL – 4817 ZD Breda

durch das Prüfinstitut

SGS Institut Fresenius GmbH

Im Paesch 1a

54340 Longuich

Prüfungsumfang und Ergebnisse (Kurzdarstellung)


Bereich	Ergebnis	Kriterium	erfüllt	
			ja	nein
Volumenstrom* [m³/h] Stufe 2	897	550	☒	☐
Volumenstrom* [m³/h] Stufe 4	1.518	1.100	☒	☐
Volumenstrom* [m³/h] Stufe 6	2.114	1.650	☒	☐
Volumenstrom* [m³/h] Stufe 8	2.839	2.200	☒	☐
Aerosolreduzierung bei 897 m³/h**	99,9	>99,0	☒	☐
Aerosolreduzierung bei 1.518 m³/h**	99,9	>99,0	☒	☐
Aerosolreduzierung bei 2.114 m³/h**	99,7	>99,0	☒	☐
Aerosolreduzierung bei 2.839 m³/h**	99,7	>95,0	☒	☐

* Messungen bei 20°C Umgebungstemperatur, 50% rel.Luftfeuchte

** Mittelwert über Größenfraktionen 0,17 – 18 µm

Longuich, den 10.06.2021


ppa. Wolfgang Schreier
Divisionmanager EHS non Lab


i. V. Dr. Thomas Häusler
Laborleiter

SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH | Im Maisel 14 D-65232 Taunusstein t +49 6128 744 - 0 f +49 6128 744 - 130 www.institut-fresenius.sgsgroup.de

Member of the SGS Group (Société Générale de Surveillance)

Alle Dienstleistungen werden auf Grundlage der anwendbaren Allgemeinen Geschäftsbedingungen der SGS, die auf Anfrage zur Verfügung gestellt werden, erbracht. Die Veröffentlichung und Vervielfältigung unserer Prüfberichte und Gutachten zu Werbezwecken sowie deren auszugsweise Verwendung in sonstigen Fällen bedürfen unserer schriftlichen Genehmigung.

Geschäftsführer: Stefan Steinhardt, Aufsichtsratsvorsitzender: Dirk Hellemans, Sitz der Gesellschaft: Taunusstein, HRB 21543 Amtsgericht Wiesbaden